

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного инженера  
ПАО «Россети»



Г. К. Gladkovskiy  
« 11 » марта 2024 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
№ ПЗ-10/24**

Срок действия с 11.03.2024 г.

Дата очередной плановой проверки производства 24.05.2028 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Фильтры присоединения ФП изготавливаемые по техническим условиям КМТЛ.468829.000 ТУ, утверждены 15.03.2021, (с изменениями № 1-6 от 15.03.2021, 06.12.2023, 18.12.2023, 18.01.2024, 30.01.2024 и 14.02.2024) ООО «НПФ Мультиобработка» (г. Каменск-Уральский, Свердловская обл.)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «НПФ Мультиобработка» (ООО «НПФ Мультиобработка»), 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова д.74

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «НПФ Мультиобработка» (ООО «НПФ Мультиобработка»), 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова д.74

**СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» для подключения аппаратуры высокочастотных каналов релейной защиты, противоаварийной автоматики, телефонной связи и передачи данных к фазовым проводам воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Россети»